

เอกสารแนบ ๑

๑. หน้าที่ของผู้รับจ้าง

๑.๑ หลังจากเซ็นสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประชุมเริ่มโครงการ (Kick of Meeting)

๑.๒ ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการทดสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามหลักปฏิบัติด้านการตรวจสอบและการทดสอบการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ของ วสท. โดยรายละเอียดของสถานที่และจำนวนอุปกรณ์ เป็นไปตาม เอกสารแนบ ๒

๑.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ส่งให้กับ บวท. ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๑.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือ, เครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่การทดสอบ และบำรุงรักษา โดยมีอุปกรณ์อย่างน้อยดังนี้

- เครื่องมือช่างทั่วไป เช่น ไขควง คีม ประแจ มัลติมิเตอร์
- ชุดทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน(ควันเทียม)
- ชุดทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน(ห้ามใช้เปลวไฟ)
- บันไดเพื่อการปฏิบัติงานในที่สูง สูงสุดไม่เกิน ๑๒ ชั้น (๓.๖ เมตร)
- เครื่องเป่าลมแบบไร้สาย (Blower) ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ตรวจจับ ควันและเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบางพื้นที่มี ระยะเวลาในการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จำกัด

ทั้งนี้ความรับผิดชอบในการจัดหาเครื่องมือจะไม่รวมถึงการติดตั้งนั่งร้าน อะไหล่ สายสัญญาณ และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่มีเหตุต้องเปลี่ยน เนื่องจาก ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน หากต้องมีให้ปฏิบัติตามข้อ ๑.๗ - ๑.๑๐

๑.๕ ช่วงเวลาที่ผู้รับจ้างสามารถเข้าทำงานได้ คือวันจันทร์ - เสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หากมีความจำเป็นต้องเข้าบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นอกเหนือเวลา ดังกล่าว หรือไม่สามารถเข้าบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน อย่างน้อย ๕ วันทำการ

๑.๖ การบำรุงรักษาและทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องดำเนินการ โดยฝ่ายช่างที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความชำนาญในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การใช้งานหน้าตู้ควบคุม สามารถอ่านแบบ As-Built และเข้าใจ ตำแหน่งและอุปกรณ์ต่างๆ ในแบบได้ และต้องได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองจากวิศวกรที่มี ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้



- ได้รับการฝึกอบรม โดยมีประกาศนียบัตรรับรองจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเรื่องระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือที่คล้ายกัน

- อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

๑.๗ ในระหว่างการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หากผู้รับจ้างตรวจพบว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ขัดข้องไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หรือพบว่ามีอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานปกติหรือหมดอายุการใช้งาน ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อทราบทันทีและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนซ่อมแซมหรือแก้ไข และจัดทำรายงานบันทึกวิธีการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ส่งให้ผู้ว่าจ้างทุกครั้งที่มีการซ่อมแซมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หากผู้รับจ้างมีการดัดแปลงอุปกรณ์ ระบบฯ ของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก่อนการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

๑.๘ กรณีที่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จัดหาโดยผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันในอุปกรณ์นั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ถ้าในช่วงระยะเวลารับประกัน อุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจัดหา มาเปลี่ยนเกิดชำรุดเสียหายและพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ที่เป็นของใหม่และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเปลี่ยนทดแทนของเดิมเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ แม้ว่าสัญญาจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจะหมดลงแล้วก็ตาม

๑.๙ กรณีที่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จัดหาโดยผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาโดยไม่คิดค่าแรงและค่าดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น ตัวควบคุมที่ต้อง Programming โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะยี่ห้อเท่านั้น

๑.๑๐ อำนาจการตัดสินใจในการเลือกอะไหล่จะเป็นของผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว

๑.๑๑ ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารการทดสอบ บำรุงรักษาและซ่อมแซมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้ว่าจ้างลงนามรับทราบภายใน ๑๔ วันหลังจากวันที่ปฏิบัติงานแล้วเสร็จในรอบการปฏิบัติงานนั้น โดยจัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน ๑ ชุด และ pdf-file ๑ ชุด ได้แก่

- รายงานผลการทดสอบและบำรุงรักษาระบบฯ

- สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกร

๑.๑๒ ในกรณีที่เหตุทำให้ระบบฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้กลับมาทำงานได้ในเวลาอันสมควร โดยมีหลักฐานยืนยัน เช่น เอกสารการส่งอะไหล่และวันที่จัดส่ง จดหมายการสอบถามข้อมูลทางเทคนิคกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และหากการแก้ปัญหาโดยทีมงานของผู้รับจ้างไม่แล้วเสร็จภายใน ๓ ครั้ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

๑.๑๓ หากระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีปัญหา ผู้รับจ้างมีหน้าที่ให้คำปรึกษา



แก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์/โทรสาร/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องแจ้งกลับโดยเร็วที่สุด หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์/โทรสาร/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมเครื่องมือเข้ามาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขภายใน ๔๘ ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

๑.๑๔ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกประการที่เกิดขึ้นกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ต่อรวมทั้งหมด รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ของผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้รับจ้างเอง ไม่ว่าจะกระทำโดยจงใจหรือเกิดจากความประมาทก็ตาม


๒.รายละเอียดการทำงาน

๒.๑ ผู้รับจ้างต้องเข้าทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทุกตัวในระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำทุก ๔ เดือน และทำการทดสอบอุปกรณ์ทุกตัวในระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำทุก ๑ ปี โดยแบ่งการทดสอบเป็น ๓ ครั้งต่อปี ตามตารางดังนี้ (รายละเอียดของงานในแต่ละครั้งสามารถสลับกันได้ ขึ้นกับความเห็นของผู้ว่าจ้าง)

รายการอุปกรณ์	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓
อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ	-บำรุงรักษาทั้งระบบ -ทดสอบไม่น้อยกว่า30%	-บำรุงรักษาทั้งระบบ -ทดสอบไม่น้อยกว่า30%	-บำรุงรักษาทั้งระบบ -ทดสอบอุปกรณ์ที่เหลือ
FCP	ทดสอบฟังก์ชันทั้งหมด	บำรุงรักษา	บำรุงรักษา
Graphic Annunciator	ทดสอบ	บำรุงรักษา	บำรุงรักษา
Battery	ทดสอบ Full load ๑๕นาทื	บำรุงรักษา	บำรุงรักษา
Bell	ทดสอบ 100%	บำรุงรักษา	บำรุงรักษา

๒.๒ การบำรุงรักษา คือ การทำความสะอาดและตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ในสถานะปกติพร้อมใช้งาน ไม่หลุดออกจากตำแหน่ง ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่ถูกห่อหุ้ม ไม่ถูกบดบัง ไม่ถูกทาสีทับ รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

๒.๓ การทดสอบ คือ การทำให้อุปกรณ์เริ่มสัญญาณอยู่ในสถานะ Alarm , การทำให้กระดิ่งทำงานจริง , การทดสอบลำดับการทำงานของ FCP

เอกสารแนบ ๒ : รายละเอียดจำนวนอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ชุดที่	อาคาร	ยี่ห้อ/รุ่น	ตู้คอนโทรล	ตู้ Graphic	Smoke	Smoke (Addr)	Heat	Heat (Addr)	Manual	Bell	Beam
สำนักงานใหญ่ ห้างมาเมช (จำนวน 3 อาคาร)											
1	กีฬา	Notifier / SFP-5UD	1	0	10	0	0	0	3	3	0
2	สำนักงาน	Notifier / SFP-5UD	1	0	26	0	9	0	4	4	0
3	โรงไฟฟ้า (เก่า)	Notifier / SFP-5UD	1	0	13	0	1	0	4	4	4
ท่าอากาศยานดอนเมือง (จำนวน 4 อาคาร)											
1	ห้องบังคับการบินด้านทิศใต้ (หอใหม่)	Simplex	1	2	27	26	0	12	15	15	0
2	กองบินทดสอบ (ใหม่)	CL-9000	1	0	30	0	1	0	3	3	0
3	สถานีเครื่องส่งวิทยุสื่อสาร (TX)	CL-9000	1	0	9	0	1	0	3	2	0
4	เรดาร์วิทยุใหม่ SSR2	Notifier	1	0	7	0	1	0	2	2	0
รวมทั้ง 2 แห่ง			7	2	122	26	13	12	34	33	4

ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference)

จ้างบริการทดสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)

อาคารกีฬา อาคารสันตนาการ อาคารโรงไฟฟ้า และท่าอากาศยานดอนเมือง

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากบริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ติดตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยาน ๓ อาคาร ได้แก่ อาคารกีฬา สันตนาการ โรงไฟฟ้า และท่าอากาศยานดอนเมือง ๔ อาคาร ได้แก่ หอบังคับการบินด้านทิศใต้(หอใหม่) กองบินทดสอบ (ใหม่) สถานีเครื่องส่งวิทยุสื่อสาร(TX) เรดาร์ทุติยภูมิ(Radar SSR2) จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อให้ระบบฯ พร้อมใช้งานตลอดเวลา เป็นไปตามกฎกระทรวงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ พ.ศ.๒๕๕๕

๒. วัตถุประสงค์

จ้างบริการทดสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ที่สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยาน ๓ อาคาร ได้แก่ อาคารกีฬา สันตนาการ โรงไฟฟ้า และท่าอากาศยานดอนเมือง ๔ อาคาร ได้แก่ หอบังคับการบินด้านทิศใต้(หอใหม่) กองบินทดสอบ(ใหม่) สถานีเครื่องส่งวิทยุสื่อสาร(TX) เรดาร์ทุติยภูมิ(Radar SSR2) โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความชำนาญในการทดสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้ระบบฯ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เป็นระยะเวลา ๒ ปี

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ระบุคุณสมบัติตามข้อกำหนดของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น

in.b

๑

หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ บพท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้ จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ




(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีพนักงาน บวท. เป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัดมหาชน หรือเป็นที่ปรึกษาของกิจการนั้น

๔. ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง

รายละเอียดของงาน ให้เป็นไปตาม เอกสารแนบ ๑ และ เอกสารแนบ ๒

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ทุกๆ ๔ เดือน เป็นระยะเวลา ๒ ปี (๒๔ เดือน)

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา



๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๖๐๙,๙๐๐.- (หกแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

แบ่งเป็น ๖ งวด (๔ เดือน/งวด) งวดละเท่าๆกัน

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนวันที่กำหนดตามแผนอย่างน้อย ๕ วันทำการ กรณีผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา บวท. จะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของแต่ละงวดตามสัญญา นับถัดจากวันที่ล่วงเลยกำหนดดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานครบถ้วนในรอบนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ (หนึ่งร้อยบาท) เศษของวันให้คิดเป็น ๑ วัน

๙.๒ หากระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีปัญหา ผู้รับจ้างมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์/โทรสาร/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องแจ้งกลับโดยเร็วที่สุด หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์/โทรสาร/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมเครื่องมือเข้ามาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขภายใน ๔๘ ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง กรณีผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา บวท. จะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของแต่ละงวดตามสัญญา นับถัดจากวันที่ล่วงเลยกำหนดดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานครบถ้วนแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ (หนึ่งร้อยบาท) เศษของวันให้คิดเป็น ๑ วัน

๑๐. แผนการทำงาน

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ บวท. ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

Ami2

๕